

תעודת בדיקה מספר 9412334349
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	י.ר. יבוא ושיווק מוצרי אש בע"מ
כתובת:	משה שרת 20
עיר:	ראשון לציון
תאריך ההזמנה:	21/12/2014
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון	

בדיקה של:

לוח משנה לגילוי אש מדגם AX-ANN-C/ST7 מתוצרת חברת ADVANCED

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות סעיפים 21, 22 ו- 48 של ת"י 1220 חלק 2- " מערכת גילוי אש: יחידות בקרה אוקטובר 1994

מסמך זה בלבד לא
ישמש לשחרור טובין
מהמכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות)
שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס
לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים
ואין להשתמש בו אלא
במלואה

כללי:

הובא לבדיקה על ידי מזמין הבדיקה לוח משנה לגילוי אש מדגם AX-ANN-C/ST7 מתוצרת חברת ADVANCED
לוח המשנה מיועד לעבודה רק עם רכזות מדגמים AX-CTL 4/2 מתוצרת חברת ADVANCED

מסקנה

לוח המשנה שנבדק מתאים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו

שם הבודק: יוסי אהרון

20/1

שם החותם: אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

תעודת בדיקה 9412334349

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה:

על גבי לוח המשנה מסומן כלהלן:

Remote Graphical LCD Annunciators Specifications	
Display	Backlit, 240 x 64 Graphical LCD
Input Voltage (DC)	24 VDC (operating range 15-30 VDC)
Standby Current	78 mA (backlight off)
Operating Current	140 mA (in alarm)
LED Indicators	Red - Alarm, Green - Power, 10 Yellow - Trouble, Supervisory & System Status Indicators
Keypad	Alphanumeric Keypad, Navigation Keys & On-Board Buzzer
Controls (AX-ANN-C only)	Acknowledge, Reset, Silence, Resound & Drill
External Monitoring Input	Supervised Closed Contact
Serial Port	RS232
Enclosure	Steel, Four 1/2" Knockouts, Rear Entry Double Gang Electrical Box Mount
Color	Red or Gray
Dimensions	8 1/2" H x 11 1/4" W x 1 1/4" D
Weight	4.5 lbs



מסקנה

לוח המשנה שנבדק מתאים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

שם המבדק: יוסי אהרון

20/1

שם החותם: אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

(Handwritten signature)