

תעודת בדיקה מס' 9412334352
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: י.ר. ייבוא ושיווק מוצרי אש בע"מ כתובת: משה שרת 20 ראשון לציון תאריך ההזמנה: 21.12.2014 הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

בדיקה של:

יחידות בקרה אנלוגית מדגמים (ראה פרוט בפרטי הדגמים שבעמוד 2) לגילוי אש (1,2,4 לולאות) משולבות כריזה או כבאים או שניהם מתוצרת חברת ADVANCED . ארץ יצור אנגליה
--

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות סעיף 34 של התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש: יחידות בקרה" אוקטובר 2014. בדיקת השלמה לדגם IL)-AX-CTL4 (בהתאם לתעודתנו מספר 9412334346
--

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק	מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס
--	---	---

1 : כללי

על פי בקשת המזמין, הובאו רכזות מדגמים כמפורט בפרטי הדגמים שבעמוד 2 . רכזות גילוי אש נבדקו בתצורה של משולב כריזה או משולב כבאים או משולב כריזה וכבאים.

פרוט ציוד כריזה		פרוט ציוד כבאים	
דגם	תאור	דגם	תאור
AV-AMP 80	מגבר	AV-TEL RISER	מארז טלפון מובנה לרכזת
AV-MIC	יחידת מקרופון	AV-JACK	שקע טלפון מכותב
AV-RMIC	מקרופון מרוחק	AV-CJACK	שקע טלפון אזורי
SP104-25	רמקול מירקום	670-1399-02	
SP204-25	רמקול מירקום	55000-820	יחידת כתובת
SSPKCLPW	רמקול ג'נטקס	AV-CTEL	כרטיס מתאם
SSPK24WLPR	רמקול ג'נטקס		לכרטיס 820 לשקע אזורי
AX-PSU-6	ספק כוח	ILAV-TEL-MWP	אפרכסת קבועה
AX-ASW-16	כרטיס שליטה 16 אזורים	AX-ASW-16	כרטיס שליטה 16 אזורים
		J-100	שקע מירקום
		SPACE AGE	אפרכסת
		P/N 55V00551	AV-PHON

מסקנה

מערכות הגילוי שנבדקו מתאימות לדרישות סעיפי התקן שנבדקו .

שם הבודק : יוסי אהרון

שם החותם : אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

תעודת בדיקה מס' 9412334352


דף מס' 2 מתוך 2 דפים

פרוט דגמים

פרוט	דגמים
רכזת לולאה אחת משולבת כבאים	ILAX-CC1-T
רכזת 2 לולאות משולבת כבאים	ILAX-CC2-T
רכזת 4 לולאות משולבת כבאים	ILAX-CC4-T
רכזת לולאה אחת משולבת כריזה	ILAX-CTL-1V
רכזת 2 לולאות משולבת כריזה	ILAX-CTL-2V
רכזת 4 לולאות משולבת כריזה	ILAX-CTL-4V
רכזת 1,2,4 לולאות משולב כריזה + כבאים	ILAX-CC1-16

תאור מורחב של המוצר

להלן, תמונה של המוצר



שם הבדוק: יוסי אהרון

10/11

שם החותם: אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

תפקידו: