

תעודת בדיקה מס' 9412334346
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: י.ר. ייבוא ושיווק מוצרי אש בע"מ כתובת: משה שרת 20 ראשון לציון תאריך ההזמנה: 21.12.2014 הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

בדיקה של:

יחידת בקרה אנלוגית לגילוי אש וכיבוי מדגם (2- 4 לולאות) AX-CTL4/2 מתוצרת חברת ADVANCED . ארץ יצור אנגליה גרסה תוכנה AX-CTL-053-06M4IL

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש: יחידות בקרה" אוקטובר 1994.
--

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק	מסמך זה מכיל 5 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
---	---	--

1 : כללי

יחידת הבקרה נבדקה עם הציוד הבא:

סוג אביזר	דגם - תוצרת	סוג אביזר	דגם - תוצרת
גלאי עשן	55000-650 - APOLLO	ספק כוח	ADVANCED – AX-PSU
גלאי חום	55000-450 - APOLLO	כרטיס ראשי	ADVANCED - 712-1052
כרטיס	55000-765 - ADVANCED	פירוט רשימת כיבויים שנבדקו	
כרטיס IN/OUT	ADVANCED -MNA-400-VO1	כיבוי ארסול	STAT-X
כרטיס	55000-790 - ADVANCED	כיבוי ארסול	FIRE –PRO
כרטיס	55000-825 - ADVANCED	כיבוי ארסול	GX
כרטיס	55000-863 - ADVANCED	כיבוי C-GAS EUROPE	F4220002
כרטיס	55000-820 - ADVANCED	כיבוי KIDDE	Pn284044
כרטיס	55000-830 - ADVANCED	כיבוי HYGOOD	PN14329
כרטיס	AX-RL4 - ADVANCED	כיבוי PEM-ALL	2823A-2ND
כרטיס תצוגה	AX-DSP - ADVANCED	כיבוי PEM-ALL	CHEMORI
כרטיס ממסרים	712-1030 - ADVANCED	כיבוי צ'רברוס	DEMA
לופ הרחבה	710-108 - ADVANCED		
כרטיס	PZC - ADVANCED		
נוריות סימון			

2 מסקנה

מערכת הגילוי מדגם AX-CTL4-2 שנבדקה מתאימה לדרישות התקן.

שם הבודק: יוסי אהרון

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקידו: ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

5 : תוצאות הבדיקה:

סעיף בתקן	שם הסעיף בתקן	הערות	התאמה לתקן
5	מידע על מתיישבות		מתאים
6	אפיון של אימות אזעקה		מתאים
7	מעטפות		מתאים
8	הגנה מפני שיתוך		מתאים
9	הרכבת החלקים		מתאים
10	מנגנוני הפעלה		מתאים
11	רכיבים		מתאים
12	הארקה ורציפות הארקה	התנגדות נמדדת 0.55 אוהם	מתאים
13	חיבור בין יחידות		לא חל
14	חיבור מוליכים חיצוניים והדקים		מתאים
15	תיוול פנימי		מתאים
16	הגנה מפני זרם יתר		מתאים
17	התקני הגנה		מתאים
18	מרווחים		מתאים
19	הגנה בזמן השירות		מתאים
20	כללי		מתאים
21	בדיקה בפעולה רגילה		מתאים
22	בדיקות בקרה חשמלית		מתאים
23	בדיקת פעולת מעגל ההתראה במצב חירום		מתאים
24	בדיקת זרם ומתח במבוא ובמוצא		מתאים
25	בדיקת מתישבות	לא נבדק עם גלאים קונבציונליים	מתאים
26	בדיקת זעזועים		מתאים

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

סעיף בתקן	שם הסעיף בתקן	הערות	התאמה לתקן
27	בדיקת טמפרטורה		מתאים
28	בדיקת זרם טעינה		מתאים
29	בדיקת מטען הסוללות		לא חל
30	בדיקת מתח יתר ומתח חסר		מתאים
31	בדיקת מצברי הגיבוי למערכת הזינה		מתאים
32	בדיקת עמידות בשינויי הטמפרטורה האופפת		מתאים
33	בדיקת עמידות בלחות		מתאים
34	בדיקת זרם של הלם חשמלי		לא חל
35	בדיקת זרם דלף	ma 0.45	מתאים
36	בדיקת כיוול של מעגל ניתוק מגבל זמן		לא חל
37	בדיקת ההשפעה על תופעות המעבר		מתאים
38	בדיקת ההשפעה של תופעות מתח מעבר		מתאים
39	בדיקת עמידות בעומס יתר של יחידת הבקרה		מתאים
40	בדיקת עמידות בעומס יתר של המעגלים הניזונים בנפרד		לא חל
41	בדיקת קיימות		מתאים
42	בדיקת החוזק הדיאלקטרי		מתאים
43	בדיקת פעולה בתנאי תקלה		מתאים
44	בדיקת בערה		מתאים
45	בדיקות מערכות הדקים מיוחדים		מתאים
46	בדיקות חוזק דיאלקטרי בקו יצור		לא חל
47	בדיקת רציפות הארקה בקו יצור		לא חל

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

סעיף בתקן	שם הסעיף בתקן	הערות	התאמה לתקן
48	סימון		מתאים
49	תרשים תיול והתקנה		מתאים
50	הוראות הפעלה		מתאים
55	יחידות בקרה המיועדות לשחרור התקן שירות	לא נבדק מפסק ABORT	מתאים
56	מערכת איתות בטלפון כבאים	תוצאות הבדיקה מפורטות בתעודה נפרדת	לא חל
57	יחידות בקרה מבוקרות תוכנה		מתאים

שם הבודק: יוסי אהרון

10/1

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקידו: ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן