

תעודת בדיקה מספר 9812320426

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין: י.ר. יבוא ושיווק מוצרי אש בע"מ
כתובת: משה שרת 20 ראשון לציון
תאריך ההזמנה: 30/08/18
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

בדיקה של:

יחידת בקרה אנלוגית לגילוי וכיבוי מדגם MX-5100 (לולאה אחת) מתוצרת חברת ADVANCED גרסת תוכנה MX5000V93-30C, ארץ יצור אנגליה.

מהות הבדיקה:

בדיקת השלמה להתאמה לסעיפים: 30, 31, 65, "ספייקים", לפי תקן ישראלי 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש: יחידות בקרה" אוקטובר 2014.
בדיקת השלמה לדגם MX-5800 בהתאם לתעודתנו מספר 9812320425

תעודה זו מכילה דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בת תקן
תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט נבדק.

1: כללי

יחידת הבקרה ללולאה אחת נבדקה עם הציוד הבא:

תיאור	דגם
גלאי עשן פוטואלקטרי	AXIS-OP-SMOKE ללא איזולטור
גלאים דגם	AXIS-OH-SMOKE-HEAT ללא איזולטור AXIS-HT-HEAT ללא איזולטור AXIS-HTX-HEAT עם איזולטור AXIS-OHX-SMOKE-HEAT עם איזולטור AXIS-OPX-SMOKE עם איזולטור
לוח משנה	MX-5020
גרסת תוכנה	MX5000V93-30C
לחצן גילוי אש דגם לחצן כיבוי דגם כרטיסים	20-VCP100-ADV 20-VMMC120-ADV , 20-VCP100-Y-ADV 20-VMMI100-ADV , 20-VMMIC120-ADV 20-VMIC100-ADV , 20-VMC100-ADV LS-06
נורית סימון	

2: מסקנה

מערכת גילוי האש שנבדקה מתאימה לדרישות סעיפי התקן שנבדקו

דף 1 מתוך 2 דפים

תעודת בדיקה מספר 9812320426

דף מספר 2 מתוך 2 דפים

3: כרטיסים ביחידת הבקרה:

הערות	תיאור	דגם
	כרטיס הראשי	710-1101-05
	כרטיס כיבוי (מוזן ממוצא NAC או 24 V) מתוצרת חברת USVTECH	US-DAT-CAP-1A
		ספק כוח 3 אמפר
	כרטיס רשת-מותקן בכרטיס ראשי	710-1029
	כרטיס לולאה גירסה II	712-1097
	כרטיס ממסרים	710-1073
EX-4DET + 20-VMC100-ADV	סלונבה של חברת GX, FIRE-PRO	כיבוי אירוסול
20-VMIC100-ADV	סולנואיד חברת CARECTESTIC C-GAS	כיבוי בגז

הערות:

1. כל אחד מהמוצאים של SOUNDER מספק מתח 24 וולט עד 1 אמפר,
2. מוצא AUX מספק 24 וולט עד 0.5 אמפר,

4: תיאור מורחב של המוצר

להלן תמונות חיצוניות ופנימיות של יחידת הבקרה:



תאריך ההדפסה של התעודה: 03.05.2019

שם הבודק: יוסי אהרון

שם החותם: אהרון יוסף
תפקידו: טכנאי בודק